

**Szkoła Podstawowa nr 5  
im. Jana Pawła II w Stargardzie  
ul. Kuśnierzy 7  
73-110 Stargard**

Roczna ocena jakości wody (od 28.08.2016 r. do 28.09.2017r.)  
na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie  
ul. Kuśnierzy 7, 73-110 Stargard

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu sieciowego zaopatrującego w wodę do spożycia mieszkańców Stargard będącego pod stałym nadzorem PSSE w Stargardzie.
2. Pływalnia wyposażona jest w jedną nieckę basenową o wymiarach: długość 16,80 m, szerokość 8,30 m, głębokość – 1,28 m (w najgłębszym miejscu) i 13 natrysków (6 na części damskiej i 7 na części męskiej), w których dokonywano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). Nie ma urządzeń wytwarzających aerozol wodno – powietrzny. Z basenu nie korzystają niemowlęta i małe dzieci do lat 3. W widocznym miejscu wywieszony jest regulamin określający warunki korzystania z basenu.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
  - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
  - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, temperatury wody (3 razy na dzień), chloru związanego (2 razy na dzień).
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
  - 1) w większości zgodnie z ustalonymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stargardzie harmonogramami ( pisma PSSE NHK-86/16 z dnia 30.12.2016r., PSSE NHK-3959/17 z dnia 11.09.2017r.). Zmiana terminów pobierania próbek wody nastąpiła w okresie od stycznia do kwietnia 2017r. (terminy zostały przesunięte o 1 tydzień) i wynikała z wcześniejszego rozpoczęcia zajęć szkolnych po grudniowej przerwie „świętecznej” w 2016r. Ponadto próbki wody pobierane były